

Remont pomieszczeń Laboratorium.

OPIS DO PRAC REMONTOWYCH:

Wymagania ogólnobudowlane:

1. Prace będą prowadzone w godzinach przyjęć Laboratorium Centralnego Poradni, dla ograniczenia hałasu związanego z prowadzonymi pracami należy przewidzieć, że prace rozbiórkowe i generujące nadmierny hałas muszą być wykonane w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (wskazane jest aby prace te odbywały się po godzinie 15.00).
2. Kolorystyka oraz wymiary płytek ceramicznych – do ustalenia z Zamawiającym.
3. Kolorystyka ścian do uzgodnienia z Zamawiającym, farby lateksowe muszą posiadać atest o przeznaczeniu do **pomieszczeń służby zdrowia, farba zmywalna odporna na szorowanie** – matowa- kolor: pastelowy /do uszczegółowienia wg NCS/
4. Wykładzina homogeniczna typu Tarkett w dwóch kolorach posiadająca atest o przeznaczeniu do pomieszczeń służby zdrowia zgodna z normą 43. Wywinięcie po obwodzie na styku ze ścianą do wysokości 10 cm od posadzki.
5. Drzwi wewnętrzne białe płycinowe zamykane na zamek z wkładką patentową – 3 klucze.
6. Sufit malowaną farbą emulsyjną śnieżno- białą
7. Pomieszczenie gabinetów – okładzina ścian wykonana z płytek ceramicznych do wysokości 2m, powyżej malowana farbą odporna na szorowanie, wykładzina typu Tarkett. Pomieszczenie wyposażone baterią uruchamianą bez kontaktu z dłońmi wraz z umywalką wpuszczaną w blat oraz zlewozmywak jednokomorowy (stal nierdzewna płótno) z baterią zlewozmywakową.
8. Pomieszczenia pracowni laboratoryjnych okładzina ścian wykonana z płytek ceramicznych do wysokości 2m, powyżej malowana farbą odporna na

szorowanie, wykładzina typu Tarkett. Pomieszczenie wyposażone baterią uruchamianą bez kontaktu z dłońmi wraz z umywalką wpuszczaną w blat oraz zlewozmywak jednokomorowy (stal nierdzewna płótno) z baterią zlewozmywakową – w wyznaczonych na rzucie miejscach.

9. Nakładki PCV na parapety białe odporne na działanie środków myjących i dezynfekujących (parapety z lastryka skrócone do 5 cm licząc od płaszczyzny ściany).

10. Zdemontowanie oczyszczenie i pomalowanie grzejników farbą olejną w kolorze białym.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej .

1. W zakres robót remontowych wchodzi również wymiana instalacji elektrycznej laboratorium wraz z wymianą osprzętu – zgodnie z rzutem instalacji elektrycznej
2. Oświetlenie wykonane z opraw świetlówkowych z zapłonem elektronicznym, oprawa blaszana z kloszem pryzmatycznym 4x18W. Lampa LED
3. Pomieszczenia laboratorium wyposażone w gniazda telefoniczne – przewód YTDY 0,5x6.

W zakres wchodzi remont pomieszczeń:

1. Łazienka dla personelu
2. Brudownik
3. Pokój techników
4. Sekretariat
5. Łazienka dla niepełnosprawnych
6. Pomieszczenie pracowni
7. Pokój asystentów
8. Wejście do windy – pomieszczenie zlokalizowane na parterze budynku