WEJŚCIE DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

0.36 punkt rejestracji 25,07m2/wykfadzina

0.37 archiwum 24,37m2/wykfadzina

0.41 pom. higieniczno-sanitarne 2,78m2/gres/terakota

0.42 szatnia personelu sterylizatorni 5,56m2/wykfadzina

0.46 pokój socjalny 7,66m2/wykfadzina

0.43 ustęp personelu 3,07m2/gres/terakota

0.44 pokój kierownika 8,78m2/wykfadzina

0.45 schowek porządkowy 2,86m2/gres/terakota

0.47 pom.sortowania,mycia,dezynfekcji 31,52m2/gres/terakota

0.48 ustęp wydzielony 2,79m2/gres/terakota

0.49 śluza 3,93m2/wykfadzina

0.62 komora przyjęć 9,72m2/gres/terakota

0.63 pom. odbioru materiału skażonego 5,90m2/gres/terakota

dostarczanie z zewnątrz materiałów skażonych (transport w szczelnych pojemnikach)

odprowadzanie z pralni (transport w szczelnych wózkach)

0.65 winda cz. brudna 1,57m2

0.61 pom. mycia wózków 18,90m2/gres/terakota

0.59 pom. suszenia wózków 3,87m2/wykfadzina

0.39 stacja uzdatniania wody 0,18m2/gres/terakota

0.57 wewnętrzna strefa czysta 4,85m2/wykfadzina

0.60 magazyn artykułów czystych 3,19m2/wykfadzina

0.51 śluza 2,50m2/wykfadzina

0.52 magazyn artykułów wysterylizowanych 36,37m2/wykfadzina

0.64 pom. wydawania na zewnątrz 3,88m2/wykfadzina

0.54 pom. wydawania 34,63m2/wykfadzina

0.66 winda cz. czysta 1,57m2

0.50 pom.kontroli i pakowania 40,70m2/wykfadzina

0.58 komora 17,87m2/gres/terakota

0.38 wewnętrzna strefa sterylizatorni 35,88m2/wykfadzina

0.56 przyjęcie bielizny i opatrunków 18,56m2/wykfadzina

0.58 magazyn bielizny i opatr. 0,52m2/wykfadzina

0.29 szatnia personelu 9,53m2/wykfadzina

0.16 przebieralnia 2,12m2/wykfadzina

0.15 brudownik 3,37m2/gres/terakota

0.11 pom.techniczne 5,93m2/wykfadzina

0.34 ustęp pacjentów męski 4,77m2/gres/terakota

0.35 ustęp personelu 2,89m2/gres/terakota

0.33 ustęp pacjentów damski i NPS 5,16m2/gres/terakota

0.1 gabinet badań-gastroskopia 15,56m2/wykfadzina

0.2 zmywalnia 4,89m2/gres/terakota

0.3 kabina higieniczna 2,89m2/gres/terakota

0.4 gabinet badań-kolonoskopia 22,35m2/wykfadzina

0.5 poczekalnia 13,09m2/wykfadzina

0.32 KOMUNIKACJA 91,51m2/wykfadzina

0.17 przedsionek 4,02m2/wykfadzina

0.7 szatnia personelu 6,37m2/wykfadzina

0.8 pom.higieniczno-sanit. 2,65m2/wykfadzina

0.6 pokój personelu TK 8,13m2/wykfadzina

0.18 pokój personelu 8,61m2/wykfadzina

0.9 pokój wypoczynkowy personelu 10,92m2/wykfadzina

0.10 pokój kierownika pracowni RTG 7,71m2/wykfadzina

0.19 pokój kierownika techników RTG 9,87m2/wykfadzina

0.21 przebieralnia 2,20m2/wykfadzina

0.20 poczekalnia 14,02m2/wykfadzina

0.12 sala zabiegowa 1,88m2/wykfadzina

0.13 pom. wywoływania 2,89m2/wykfadzina

0.14 Pracownia Tomografii 7,39m2/wykfadzina

0.30 pom.higieniczno-sanit. 5,17m2/gres/terakota

0.53 magazyn RTG 13,36m2/wykfadzina

0.24 sala zabiegowa 27,50m2/wykfadzina

0.23 zaplecze personelu 13,89m2/wykl.PCV antyelektrost.

0.22 ustęp wydzielony 1,91m2/gres/terakota

0.27 przebieralnia 2,42m2/wykfadzina

0.26 przedsionek 3,74m2/wykfadzina

0.25 magazynek 7,90m2/wykfadzina

0.28 sala zabiegowa 26,15m2/wykfadzina

0.55 pom.na sterylizatory 4,19m2/gres/terakota

0.31 schowek porządkowy 2,79m2/gres/terakota

GŁÓWNA ROZDZIELNIA NISKIEGO NAPIĘCIA

UPS

SKRZYNKA Z KABLEM ZASILAJĄCYM DO ITE

KOMUNIKACJA

SCHOWEK

DŹWIG SZPITALNY W2

DŹWIG SZPITALNY W1

WEJŚCIE DO ZAKŁADU DIAGNOSTYKI

ROZPRĘŻALNIA

MIEJSCE NA WÓZKI

SUSZENIE

MYCIE I DEZYNFEKCJA

STREFA BRUDNA

STREFA CZYSTA

STREFA STERYLNA

WENTYLATORNIA

2 PRZELOTOWE STERYLIZATORY

ISTNIEJĄCA KLATKA

szacht

ABYA54LC

ASYA14LA

ASYA12LA

AOYA24LAT3

KL1

Wykonać obudowę kanałów o odporności ogniowej EI1

Należy obudować centralę ściankami (wokół) EI 60 przejścia kanałów przez ściany EI60

Czerpnia ścienn 500x300 na wysokości +2,6m. n.p.p.

WYPOSAŻENIE STACJI UZDATNIANIA WODY	kpl.
– Filtr węglowy FP 21000, USUWACZ CHLORU I INNYCH UTLENIACZY.	1
– Filtr zbiorczy FP 10, usuwacz ŻELAZA I MANGANU, DOKŁADNA FILTRACJA MECHANICZNA.	1
– Zmiękczacz 25 l/S MILLENIUM, USUWACZE JONÓW WAPNIA I MAGNEZU (ZASTĄPIENIE JONAMI SODU). Sterowanie chronometryczne	1
– Odwrócona osmoza ROHO-4000, produkcja wody demineralizowanej, do urządzeń przy zasolenia wodywynoszącym 7 stopni wody, przewodność wody ok. 5 – 10 mikrosimensów/cm, wydajność 4000 l/godz. Wyposażona w pompę Grundfos CR 64-2 elektroniczny moduł sterowania DSI, zapis i pomiar zasolenia, pomiar ilości solidów, pomiar ilości produktu.	1
– Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w komplet przyłączy	1
– Lampa bakteriobójcza UV MAGNUM V 30 zainstalowana w linii obiegu wody demineralizowanej.	1
– Pompa GRUNDFOS CHI 2-50 z hydroforem (zapewnia ciśnienie do 5 Bar, dostawa wody pod ciśnieniem 2 Bar na wypadek 30 m).	1
– Kompresor dla urządzeń Centralnej Sterylizacji. Cichobieżny.	1

pochwyty , wierzch na wys.0,95m. Pochwyt o przekroju okrągłym, średnica 5 cm,ścięty, mocowanie do ściany maskowane rozetą.Za pochwytem okleina ścienna wys.0,4m, spód na wys.0,85m

odbojnice tworzywo sztuczne jasny beż, dolna odbojnica wys.0,1m tuż nad cokołem oraz górna odbojnica wys.0,3m –wierzch na wys.0,52m. Nad odbojnicami okleina ścienna wys.0,40m (spód 0,85m od posadzki).

narożniki jasny beż dopasowane do odbojnic wypukłe i wklęsłe

OCHORNA RADIOLOGICZNA:

– wydzielona strefa pożarowa – centralna sterylizatornia

– lampka informująca o wykonywanym zabiegu (naświetlania)

Uwaga:
– Rozprowadzenie przewodów wentylacji mechanicznej w przestrzeni stropu podwieszonego i elementach konstrukcyjnych ścian i stropów, zabudowa płytą g–k
– Przewody instalacji wentylacji mechanicznej od czerpni do centrali wentylacyjnych izolować termicznie 8cm wełny mineralnej pod płaszczem z folii PCV
– Przejścia przewodów instalacji klimatyzacji i ciepła tech. przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonać w systemie f. Promat EI 120
– Lokalizację kratek wentylacyjnych dostosować do elementów konstrukcyjnych stropu podwieszonego
– W pomieszczeniach strefy sterylnej zamontować nawiewniki higieniczne – z filtrem H13
– Zacilanie centrali wentylacyjnych w czynnik grzewczy izolować termicznie – 30mm pianki pur, przejścia przez przegrody odzielenia pozarowego wykonać w technologi f. Promat EI 60

C N1/W1 – Centrala nawiewno wywiewna z wymiennikiem glikolowym fir VTS,
? Nawiew VTS –30–R–GH, Vn 2660m3/h, Δp Pa
? Wywiew VTS –30–R–G, Vw 3100 m3/h, Δp Pa

A N2/W2 – Centrala nawiewno wywiewna z wymiennikiem glikolowym fi

D VTS,
? Nawiew VTS –21–R–GH, Vn 1900m3/h, Δp 6
? Wywiew VTS –30–R–G, Vw 3100 m3/h, Δp

E N3 Anemostat Centrala nawiewno wywiewna VTS – 2 szt. R–F, V= 1 m3/h, +Δp 650m Pa jako element regulacji nadciśnien w pom. śluzy

N4/W4 – Centrala nawiewno wywiewna z wymiennikiem glikolowym fi VTS,
? Nawiew VTS –40–R–GH, Vn 3610 m3/h, Δp
? Wywiew VTS –30–R–G, Vw 3550 m3/h, Δp

1. Wentylator kanałowy EVN 30-25 z klapą zwrotną CAR–125 f. Systemair – wywiewy z myjki dezynfektora.
Uawga !!! went. podłączając wentylatory do kanału wentylacji grawitacyjnej sprawdzić czy dany kanat jest wolny, ewentualnie wykonać dodatkowy i wyprowadzić ponad dach budynku. (docelowo należy włączyć do kanału wywiewnego)

UWAGA;
Przy przejściach przez strefy oddzielenia pożarowego pod stroprm na kanałach wentylacyjnym należy zamontować klapy wentylacji pożarowej LX–4 f. GRYFIT, EIS 120, o następujących wymiarach:
2. LX–4, EIS 120, H/L 300x200
3. LX–4, EIS 120, H/L 300x300
4. LX–4, EIS 120, H/L 350x350
5. LX–4, EIS 120, H/L 400x400
o – Klapa p.poż. LX–4 H/L 300x300, EIS 120,

– zasilanie centrał went. w czynnik grzewczy
A – Wentylator kanałowy SILENT 300 CHZ (w wyposażeniu z klapą zwrotną) 29 W, 230V

wywiew

nawiew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI mgr inż. JOLANTY KESLER 90–029 ŁÓDŹ ul. LIPOWA 28/2 tel/fax /0–42/636–46–70 http://kesler.w.interia.pl e–mail: kesler@interia.pl		
ADRES OBIEKTU:	Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego ul. gen. Wł. Andersa 3 dz. nr 313/13 14–200 Iława		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY Do projektu rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego – bryła "C" przyjętej wg decyzji o pozwoleniu na budowę z dn.29.08.2001 nr 118/2001		
TYTUŁ RYSUNKU:	KONCEPCJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI (ZAMIENNY)		
AUTOR:	mgr inż. Sławomir Olszewski		275/86/Wł.
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Radosław Olszewski		
SPRAWDZAJĄCY	Stanisław Osowski		271/74/łm
PAŹDZIERNIK 2009	BRANŻA: SANITARNA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:50